

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Bahnhof

1	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
5	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
6	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
7	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
8	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
9	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
10	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(1996)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
11	Hess - Toledo	(1996)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Hess - Toledo	(1996)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Hess - Toledo	(1996)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Hess - Toledo	(1996)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
16	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
17	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
18	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
19	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
20	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
21	Hess - Toledo-Pollerleuchte	(2000)	1	x	NAV- E 50	a	50.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 21



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Berg

1	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 10

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Elsterdamm

1	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Kurpark

1	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
21	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
22	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
24	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
25	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Hess - Toledo	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
27	Göckeritz - Zylinder 180/15	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
28	Göckeritz - Zylinder 180/15	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
29	Göckeritz - Zylinder 180/15	(1998)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Göckeritz - Zylinder 180/15	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 30

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Kurpark - Minigolf Anlage

1	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
2	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
3	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
4	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
5	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
6	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
7	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
8	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
9	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
10	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
11	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
12	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
13	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
14	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
15	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
16	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
17	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W
18	Hess - Toledo-Pollerleuchte	()	x	a null W

Leuchtenanzahl: 18

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Kurzentrum

1	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Hess - Toledo	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 15



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Schwarzgraben

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Stadtrand

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Steigenberg

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Umspannwerk

1	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Weinberg

1	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Am Zeppelin Denkmal

1	Siteco Laterne	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(2000)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: An den Rösselgärten

1	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 6



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: An den Siebenrücken

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 5



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: An den Weinbergwiesen

1	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 7



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: An der Feuerwache

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: August-Bebel-Straße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Badergasse

1	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Bahnhofsstraße

1	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Noral-Tuba	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 33	a	33.0 W	
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 21



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Baumschulenweg

1	Philips SGS 101	(2007)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2007)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2007)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Richard IV	(2017)	1	x	LED 12	a 12.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten Richard IV	(2017)	1	x	LED 12	a 12.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten Richard IV	(2017)	1	x	LED 12	a 12.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten Richard IV	(2017)	1	x	LED 12	a 12.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten Richard IV	(2015)	1	x	LED 17	a 17.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 16



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Bergstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2006)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Indal Kegel 2029	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Indal Kegel 2029	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
23	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
24	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
25	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
27	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
28	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
29	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
31	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
32	Philips SGS 203	(1996)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
33	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 33

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Berliner Straße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
25	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
27	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
28	Philips SGS 201	(2008)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
29	Philips SGS 201	(2008)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

30	Philips SGS 201	(2002) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
31	Philips SGS 201	(2002) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
32	Philips SGS 201	(2002) 1	x LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 32

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Bormannstraße

1	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Bormannstraße - L59

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 23

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Borstorfstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 9



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Breite Straße

1	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Bürgermeister-Rose-Straße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten Richard IV	(2017)	1	x	LED 12	a 12.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 11



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Burgplatz - B183

1	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Noral-Tuba Trieste	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 10



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Busbahnhof

1	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10 a	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10 b	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11 a	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11 b	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12 a	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12 b	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13 a	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13 b	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Dresdener Straße - B183

1	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Hess - Barcelona	(2010)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Noral-Tuba Trieste	(1999)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Noral-Tuba Trieste	(1999)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	VKZ FÜW-Leuchte	(2016)	1	x	LED 102 W	a 102.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
22	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
25	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
27	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
28	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
29	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Philips SGS 203	(2008)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
31	Philips SGS 203	(2007)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
32	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
33	Philips SGS 203	(1997)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
34	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
35	Philips SGS 203	(1998)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
36	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
37	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
38	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
39	Leipziger Leuchten	(2013)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

	ASL 2010								
40	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)				
41	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung				
42	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)				
43	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung				
44	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)				
45	Philips SGS 203	(2007) 1	x LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)				

Leuchtenanzahl: 45

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Echtermeyerweg

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(2007)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Elsterwanderweg

1	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Richard IV	(2000)	1	x	LED 12	a	12.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
21	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
25	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 26



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Feldstraße

1	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten Henning I	(2012)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Henning I	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 15



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Fischergasse

1	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten Retro IV	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 11



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Friedrich-Engels-Straße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Friedrich-Naumann-Straße

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Goethestraße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Indal Kegel 2029	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 15

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Grüne Gasse

1	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Hag - B183

1	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	VKZ FÜW-Leuchte	(2016)	1	x	LED 102	a	102.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 12

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Hainsche Straße - L59

1	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Hess - Barcelona	(2012)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Hess - Barcelona	(2012)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Hess - Barcelona	(2012)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Hess - Barcelona	(2012)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Hess - Barcelona	(2012)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Hess - Barcelona	(2012)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 7

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Hegelstraße

1	Philips SGS 101	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Heinrich-Heine-Straße

1	Indal Kegel 2029	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Indal Kegel 2029	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Indal Kegel 2029	(2007)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Indal Kegel 2029	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Indal Kegel 2029	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Indal Kegel 2029	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Indal Kegel 2029	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Indal Kegel 2029	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Indal Kegel 2029	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
21	Indal Kegel 2029	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
22	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
24	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
25	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
27	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
28	Siteco Laterne	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
29	Siteco Laterne	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
30	Siteco Laterne	(2005)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
31	Siteco Laterne	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
32	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
33	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
34	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
35	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
36	Indal Kegel 2029	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

37	Indal Kegel 2029	(2014)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
38	Indal Kegel 2029	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
39	Indal Kegel 2029	(2014)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 39



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Holzenhufen

1	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Indal Kegel 2029	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Indal Kegel 2029	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Schuch Pilzleuchte 543	(2004)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Schuch Pilzleuchte 543	(2004)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 9



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Horstweg

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Jahnstraße

1	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2007)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Johann-Sebastian-Bach-Straße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 34	a	34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 34	a	34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Karl-Marx-Straße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Ladestraße

1	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Siteco - SR 100	(2014)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Siteco - SR 100	(2002)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
25	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
27	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
28	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
29	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
31	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
32	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
33	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
34	Hess - Toledo	(2002)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
35	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
36	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
37	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
38	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
39	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	
40	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
41	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
42	Leipziger Leuchten	(2012)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

	ASL 2010								
43	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)				
44	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung				
45	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung				
46	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)				

Leuchtenanzahl: 46



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Lessingstraße

1	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Indal Kegel 2029	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Indal Kegel 2029	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Indal Kegel 2029	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Indal Kegel 2029	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 12



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Lübbecker Straße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
8	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
12	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
16	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
20	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
23	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
24	Trilux 932-einer	(1994)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
25	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 25

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Markt

1	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3 a	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3 b	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Noral-Tuba	(2005)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Paula VI	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Noral-Tuba	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Noral-Tuba	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Noral-Tuba	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Noral-Tuba	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Noral-Tuba	(2004)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Noral-Tuba	(2004)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14 a	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14 b	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14 c	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15 a	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15 b	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15 c	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 20

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Matthäus-Karl-Fitzkow-Platz

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Henning I	(2012)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Mittelstraße

1	Noral-Tuba	(2001)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(2001)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2001)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(2001)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5 a	Noral-Tuba	(2001)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5 b	Noral-Tuba	(2001)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Münzgasse

1	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Nordring

1	Hess - Barcelona	(2011)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten Retro IV	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Retro IV	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten Retro IV	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten Retro IV	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Noral-Tuba	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Noral-Tuba	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 12



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Oberreihe

1	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten Henning I	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Henning I	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 14



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz Busbahnhof

1	a	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
1	b	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	a	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	b	Trilux 908-zweier	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10		Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 12



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz Hag

1	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz Kreisverkehr

1	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz Münzgasse

1	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Tuba	(2002)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz REISS

1	Hess - Barcelona	(2011)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Hess - Barcelona	(2011)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz Schloßstraße

1 Noral-Tuba (1995) 1 x LED 19 a 19.0 W L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister




Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Parkplatz Torgauer Straße

1	a	Noral-Tuba	(1993)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
1	b	Noral-Tuba	(1993)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
1	c	Noral-Tuba	(1993)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Puschkinstraße

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Indal Kegel 2029	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Indal Kegel 2029	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Reißstraße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 7

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Riesaer Straße - B183

1	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Riesaer Straße - L64

1	Siteco - SL 100	(2000)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4 a	Leipziger Leuchten Arno I	(2017)	1	x	LED 64	a 64.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4 b	Leipziger Leuchten Arno I	(2017)	1	x	LED 64	a 64.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4 c	Leipziger Leuchten Arno I	(2017)	1	x	LED 64	a 64.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
4 d	Leipziger Leuchten Arno I	(2017)	1	x	LED 64	a 64.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 25

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Rosmariengasse - Spielplatz

1	Noral-Tuba	(2006)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
1	Deckenleuchte	(2006)		x		a null W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
2	Wandstrahler	(2006)		x		a null W	
3	Noral-Tuba	(2006)	1	x	NAV-E 70	a 70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(2006)	1	x	NAV-E 70	a 70.0 W	L 0 - leuchtet nie (00.00-24.00 Uhr) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Rösselgasse

	()	x	a null W	
2	Noral-Tuba	(2006) 1	x LED 19	a 19.0 W L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 1



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Roßmarkt - B183

1	a	Leipziger Leuchten Paula VI	(2015)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
1	b	Leipziger Leuchten Retro V	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	a	Noral-Promenade	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	b	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3		VKZ FÜW-Leuchte	(2017)	1	x	LED 102 W	a	102.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	a	Noral-Promenade	(2013)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	b	Noral-Tuba	(2013)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	a	Noral-Promenade	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	b	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	a	Noral-Promenade	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	b	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	a	Noral-Promenade	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	b	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8		VKZ FÜW-Leuchte	(2017)	1	x	LED 102 W	a	102.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	a	Noral-Promenade	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	b	Noral-Tuba	(1999)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	a	Leipziger Leuchten Paula VI	(2015)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	b	Leipziger Leuchten Retro V	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	a	Noral-Promenade	(2007)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	b	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	c	Noral-Tuba	(2007)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 21

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Rudolf-Breitscheid-Straße

1 Philips SGS 201 (1998) 1 x LED 24 a 24.0 W L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Schillerstraße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Schloßbäckerstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
22	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
23	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
25	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012) 1	x LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 25

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Schloßstraße

1	Noral-Tuba	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Tuba	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Tuba	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Tuba	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Noral-Tuba	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Stangengärtenstraße

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Südring

1	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten Richard XII	(2009)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Hess - Barcelona	(2009)	2	x	LED 23	a	23.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 11



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Südring - B183

1	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8 a	Noral-Promenade	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8 b	Noral-Promenade	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8 c	Noral-Promenade	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Noral-Promenade	(2000)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten Paula VI	(2015)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 12

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Torgauer Straße

1	Noral-Tuba	(1998)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Noral-Tuba	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	DDR - Ansatzleuchte	(1980)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	DDR - Ansatzleuchte	(1980)	1	x	NAV-E 70	a	70.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten Retro IV	(2016)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Torgauer Straße - B183

1	Philips SGS 203	(1997)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 203	(1997)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 203	(1997)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 203	(1997)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Turmstraße

1	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2014)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Unterreihe

1	Siteco Laterne	(1992)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2003)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2003)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Verlängerung Echtermeyerweg

1	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Waldstraße

1	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 16

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Weg am Wasserwerk

1	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Weg zum Wäldchen

1	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Richard IV	(2017)	1	x	LED 12	a	12.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 203	(2003)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Göckeritz - Zylinder 180/15	(2000)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Weinbergstraße

1	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 8



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Wiesengasse

1	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Mira	(2003)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 203	(1997)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Zeischaer Weg - K6210

1	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Zu den Elsterwiesen

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Bad Liebenwerda

Straße: Zum Pintegraben

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Dorfstraße

1	Philips SGS 201	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 201	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 201	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 201	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Haidaer Weg

1	Philips SGS 201	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 201	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 201	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 201	(2002)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Kirchplatz

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Schuch Kofferleuchte	(1995)	1	x	LED 19 43	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Schuch Kofferleuchte	(1995)	1	x	LED 19 43	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Noral-Tenerife	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Noral-Tenerife	(1998)	1	x	LED 15	a	15.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7 a	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7 b	Philips SGS 101	(2014)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 10

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Kraupaer Weg

1	Schuch Kofferleuchte (1995) 1 x LED 19 43	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Schuch Kofferleuchte (1995) 1 x LED 19 43	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten RWL 70 (1995) 1 x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Liebenwerdaer Straße

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 203	(2006)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 203	(2006)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 8



Gemarkung: Dobra

Straße: Maasdorfer Weg

1	Philips SGS 201	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 201	(1997)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(2000)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 201	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 11

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Mühlenweg

1	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Dobra

Straße: Neunenweg

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Schuch Kofferleuchte 43	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Schuch Kofferleuchte 43	(2000)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Dobra

Straße: Zeischaer Weg

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Abzweig Dorfstraße zur Umgehungsstraße

14	Leipziger Leuchten	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
0	Bodo I							
15	Leipziger Leuchten	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
0	Bodo I							

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Dorfstraße

10	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
40	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
50	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
60	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
65	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
70	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
90	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
95	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
100	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
110	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
120	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 13

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Parallelweg südlich Dorfstraße

23	Leipziger Leuchten	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
0	Bodo I						

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Querstraße nördlich Dorfstraße

80	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
85	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Querweg zur Dorfstraße in Richtung Kröbeln

21 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
24 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
25 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
26 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
27 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6



Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Straße in Richtung Bad Liebenwerda

16 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kosilenzien

Straße: Verlängerung Dorfstraße zur Umgehungsstraße

12 5	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13 0	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13 5	Leipziger Leuchten Bodo I	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kröbeln

Straße: Am Spielplatz

1	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Kröbeln

Straße: Liebenwerdaer Straße - L64

1	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 15

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kröbeln

Straße: Lindenstraße

1	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Kröbels

Straße: Mühlberger Straße

1	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2014)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2007)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 12

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Kröbeln

Straße: Riesaer Straße

1 Philips SGS 101 (1998) 1 x LED 24 a 24.0 W L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 1



Gemarkung: Kröbeln

Straße: Riesaer Straße - L64

1	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 10



Gemarkung: Kröbels

Straße: Rödergasse

1	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2006)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kröbeln

Straße: Straße zum Friedhof

1	Philips SGS 101	(2016) 1	x LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2016) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kröbels

Straße: Teichstraße

1	Philips SGS 101	(1999)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Kröbeln

Straße: Weg nördlich der Teichstraße

1 Philips SGS 101 (2009) 1 x LED 19 a 19.0 W L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Kröbeln

Straße: Weg zur Motocrossbahn

1	Philips SGS 101	(1996)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Lausitz

Straße: Am Röderlandgraben

1	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 19

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Lausitz

Straße: Am Sportplatz

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 201	(2006) 1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 201	(2006) 1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 5



Gemarkung: Lausitz

Straße: Dorfstraße

1	Siteco Laterne	(1998)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco Laterne	(1998)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1998)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1998)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 19



Gemarkung: Lausitz

Straße: Hauptstraße -B 183

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a	34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 201	(1998)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a	34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 11

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Lausitz

Straße: Mittelstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Lausitz

Straße: Mühlenweg

1 Philips SGS 101 (2011) 1 x LED 24 a 24.0 W L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 1



Gemarkung: Lausitz

Straße: Zu den Bürgerhufen

1	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Philips SGS 203	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Maasdorf

Straße: Am Brunnenpark

1 Philips SGS 201 (2000) 1 x LED 20 a 20.0 W L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Maasdorf

Straße: Brückenkopf

1	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(1998)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5



Gemarkung: Maasdorf

Straße: Brückenkopf - L651

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3 a	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3 b	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Maasdorf

Straße: Dorfstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
22	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
23	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 24

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Maasdorf

Straße: Liebenwerdaer Straße

1	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Maasdorf

Straße: Liebenwerdaer Straße - L651

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 11



Gemarkung: Maasdorf

Straße: Thalberger Straße - L653

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Maasdorf

Straße: Triftweg

1	Philips SGS 101	(2017)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Hellux NAS 031-1	(1994)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 101	(2017)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 16



Gemarkung: Maasdorf

Straße: Waldstraße

1	Leipziger Leuchten Henning I	(2015) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Henning I	(2014) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2015) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten Henning I	(2014) 1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten Henning I	(2012) 1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Henning I	(2013) 1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
16	Leipziger Leuchten Henning I	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 16



Gemarkung: Maasdorf

Straße: Weinbergweg

1	Schuch Pilzleuchte 543	(2003)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 7

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Möglitz

Straße: Am Sportplatz

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Möglenz

Straße: Dorfstraße

1	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Pilzleuchte	(2007)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 15



Gemarkung: Möglenz

Straße: Hauptstraße - L 66

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 15



Gemarkung: Möglenz

Straße: Kauxdorfer Straße

1	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Möglitz

Straße: Mittelweg

1	Siteco Pilzleuchte	(2007)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Pilzleuchte	(2007)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Pilzleuchte	(2007)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Möglitz

Straße: Poststraße

1	Siteco Pilzleuchte	(1999)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Pilzleuchte	(1999)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Pilzleuchte	(1999)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Möglenz

Straße: Querweg Dorfstraße (Saarrücken)

1	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
---	------------------------------	-----------	----------	----------	---

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Möglenz

Straße: Zobersdorfer Straße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Pilzleuchte	(2007)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Pilzleuchte	(2007)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: An der Hauptstraße - K6213

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 39	a 39.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016) 1	x LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2016) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2013) 1	x LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6



Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: An der Hauptstraße - L 66

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2011)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten Henning I	(2018)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2012)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 39	a 39.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 39	a 39.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
19	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
22	Siteco - SL 100	(1999)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 22



Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: Hüttenweg

1	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: nördlicher Querweg zur Hauptstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
---	--------------------------------	----------	---	---	--------	---	--------	--

Leuchtenanzahl: 1



Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: Schwarzer Weg

1	Leipziger Leuchten Henning I	(2012)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Henning I	(2014)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten Henning I	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten Henning I	(2017)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 7



Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: Siedlung

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 12

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: Verbindungsgasse

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Neuburxdorf

Straße: Weg in der Siedlung nach Kosilenzien

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Neuburxdorf-Burxdorf

Straße: Dorfplatz

1	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Neuburxdorf-Burxdorf

Straße: Dorfstraße

1	Ronotic RQL 30.75 Solar	(2016)	1	x	LED 36	a	36.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a	28.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Neuburxdorf-Burxdorf

Straße: Dorfstraße - L 66

1	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 3

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Neuburxdorf-Burxdorf

Straße: Dorfstraße - L 662

1	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten Eva II	(2017) 1	x LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Neuburxdorf-Burxdorf

Straße: Dorfstraße - L 671

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 28	a 28.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Leipziger Leuchten Eva II	(2015)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 18



Gemarkung: Neuburxdorf-Langenrieth

Straße: Gutsweg

10	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
40	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Neuburxdorf-Langenrieth

Straße: Koßdorfer Weg

10	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
20	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
30	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
40	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
50	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 5



Gemarkung: Neuburxdorf-Langenrieth

Straße: Mühlberger Straße

10 0	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11 0	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12 0	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13 0	Leipziger Leuchten Eva II	(2018) 1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Neuburxdorf-Langenrieth

Straße: Mühlberger Straße - L 662

10	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
25	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
30	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
35	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
40	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
45	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
50	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
55	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
60	Leipziger Leuchten Eva II	(2018)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
65	Indal Aurora 2650	(2011)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
70	Indal Aurora 2650	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
75	Indal Aurora 2650	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
80	Indal Aurora 2650	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
90	Indal Aurora 2650	(2001)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 16



Gemarkung: Oschätzchen

Straße: Dorfstraße - L 593

1	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5



Gemarkung: Oschätzchen

Straße: Dorfstraße - L64

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2010)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Siteco Laterne	(1994)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
21	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
22	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
23	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
24	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 24

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Oschätzchen

Straße: Dorfstraße (Am Kindergarten)

1	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Oschätzchen

Straße: Dorfstraße (Weg nach Möglitz)

1	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Prieschka

Straße: Dorfstraße

1	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Prieschka

Straße: Dorfstraße - L593

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Schuch Kofferleuchte 43	(2001)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 10

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Prieschka

Straße: Liebenwerdaer Straße - L59

1	Siteco Pilzleuchte	(1995)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 7

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Prieschka

Straße: Mittelstraße

1	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2016)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Pilzleuchte	(1995)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Pilzleuchte	(1995)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6



Gemarkung: Prieschka

Straße: Oschätzchener Straße - L593

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 7

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Prieschka

Straße: Reichenhainer Straße

1	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

Gemarkung: Prieschka

Straße: Weg nördlich Prieschka

1 Philips SGS 101 (2010) 1 x LED 24 a 24.0 W L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Prieschka

Straße: Würdenhainer Straße

1	Schuch Kofferleuchte (2007) 1 x LED 24 43	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101 (2012) 1 x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101 (2011) 1 x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Thalberg

Straße: Alt Knissener Straße

1	Leipziger Leuchten RWL 70	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten RWL 70	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten RWL 70	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten RWL 70	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten RWL 70	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Apopgon	(2005)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Apopgon	(2005)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Apopgon	(2005)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Apopgon	(2005)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Apopgon	(2005)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 10

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Thalberg

Straße: Goldfischstrasse

1	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 6



Gemarkung: Thalberg

Straße: Hauptstraße- K6220

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009) 1	x LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 9



Gemarkung: Thalberg

Straße: Liebenwerdaer Straße - L653

1	Philips SGS 203	(2006)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2018)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Philips SGS 101	(2008)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
17	Philips SGS 102	(1997)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
18	Philips SGS 101	(1997)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 18



Gemarkung: Thalberg

Straße: Schulstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 203	(2006)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2015)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2014)	1	x	LED 33	a	33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a	26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Schuch Kofferleuchte 43	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
15	Leipziger Leuchten RWL 70	(1997)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 15

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Thalberg

Straße: Schumpe

1	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2018)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Theisa

Straße: Doberluger Straße - L653

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Philips SGS 201	(1995)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 201	(1995)	1	x	LED 27	a	27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 8



Gemarkung: Theisa

Straße: Dobraer Straße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Leipziger Leuchten Eva II	(2017)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Trilux 908-einer	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Theisa

Straße: Liebenwerdaer Straße - L653

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
13	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
14	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 17

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Theisa

Straße: Präsaer Weg

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2009)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 2



Gemarkung: Theisa

Straße: Ringstraße

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2011)	1	x	LED 27	a 27.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 8

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Theisa

Straße: Teichhäuser

1	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a	16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 10

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Theisa

Straße: Ziegelhäuser

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 16	a 16.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Theisa

Straße: Ziegelhäuser - L653

1	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 33	a 33.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2017)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2015)	1	x	LED 26	a 26.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 3



Gemarkung: Zeischa

Straße: Alter Kraupaer Weg

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 8



Gemarkung: Zeischa

Straße: Am Friedhof - K6210

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(2008)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 9



Gemarkung: Zeischa

Straße: Am Holzplan

1	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 11

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Zeischa

Straße: Bahnhofsstrasse - K6210

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Leipziger Leuchten Richard IV	(2014)	1	x	LED 17	a	17.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Zeischa

Straße: Bahnhofstrasse

1	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 201	(1995)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
7	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
8	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
10	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Siteco Laterne	(1996)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
12	Philips SGP 070	(2011)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
13	Siteco Laterne	(2010)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
14	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
15	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
16	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
17	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
18	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
19	Schuch Kofferleuchte 43	(2009)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
20	Schuch Kofferleuchte 43	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
21	Schuch Kofferleuchte 43	(2011)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 21



Gemarkung: Zeischa

Straße: Dorfstraße - K6210

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Leipziger Leuchten ASL 2010	(2013)	1	x	LED 34	a 34.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
9	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
11	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
12	Siteco Laterne	(1999)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 12

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Zeischa

Straße: Dorfstraße - K6212

1 Siteco Laterne (1999) 1 x LED 20 a 20.0 W L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 1

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb

Gemarkung: Zeischa

Straße: Hasenwinkel

1	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung

Leuchtenanzahl: 4



Gemarkung: Zeischa

Straße: Liebenwerdaer Straße - K6210

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 20	a	20.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
4	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a	19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 5



Gemarkung: Zeischa

Straße: Waldbadstrasse

1	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
2	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
3	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 20	a 20.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 2 - schaltet zw. 22.00 & 6.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
5	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 3 - schaltet zw. 0.00 & 4.00 Uhr ab (Dimmersteuerung) + Abschaltung
6	Siteco Laterne	(1993)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2012)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2013)	1	x	LED 19	a 19.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
10	Siteco Laterne	(1995)	1	x	LED 24	a 24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 10

Stadt Bad Liebenwerda

Der Bürgermeister



*Staatlich
anerkannter
Ort mit Peloid-
kurbetrieb*

47 Philips SGS 101 (2011) 1 x LED 24 a 24.0 W L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 47



Gemarkung: Zobersdorf

Straße: Dorfstraße - L59

1	Siteco Pilzleuchte	(1996)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
2	Philips SGS 101	(2010)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
3	Philips SGS 203	(2007)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
4	Schuch Kofferleuchte 43	(2008)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
5	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
6	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
7	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
8	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)
9	Philips SGS 101	(2011)	1	x	LED 24	a	24.0 W	L 1 - leuchtet durchgehend (Dimmersteuerung)

Leuchtenanzahl: 9